

Projekt współfinansowany ze środków UE: nr projektu RPDS.06.02.00-02-0060/16 pn „Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74 oraz zakup sprzętu diagnostycznego dla Poradni Specjalistycznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego ZP/5/2017

Wrocław, 11.12.2017r.

## INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

### **Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74.**

(Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 627021-N-2017 z dnia 2017-12-04 r.)

Zamawiający, Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1:**

W treści SIWZ opisującej zakres prac do wykonania inwestor wymienia zakup i montaż wskazanego wyposażenia, w tym dźwigu osobowego. Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie objęte dostawą wykonawcy nie wykracza swym zakresem poza zawartość folderu „WROBI\_aranżacja\_wnętrz”.

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zakup i montaż windy jest po stronie wykonawcy.

#### **Pytanie nr 2:**

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie informacji odnośnie modelu central wentylacyjnych i producenta dobranych do projektu (analogicznie do informacji przekazanych przy urządzeniach klimatyzacji, wentylatorach i galanterii wentylacyjnej). Prośbę składam ze względu na różnicę w masie urządzeń różnych producentów. Parametr ten będzie miał znaczenie ze względu na nadbudowy przewidziane do wykonania i ograniczone obciążenia konstrukcji od instalacji.

#### **Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający jako załącznik do niniejszego pisma zamieszcza rysunki dot. central wentylacyjnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że użyte w SIWZ, STWOIRB lub w dokumentacji projektowej nazwy wyrobów, materiałów lub elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z danym producentem lub firmą nie mają na celu preferowania danego wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne zgodne ze STWIORB lub równoważne.

#### **Pytanie nr 3:**

Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej do przetargu dokumentacji projektowej o przedmiary robót poszczególnych branż o których mowa w odpowiedziach i zapytaniach



**Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający nie zamieszcza przedmiarów gdyż występują duże rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją projektową

**Pytanie nr 4:**

Rysunek S-5 „Rozwinięcie kanalizacji Etap-1” – proszę o potwierdzenie czy wanna wirowa i wanna do hydromasażu jest w zakresie dostawy wykonawcy dla etapu 1?

Jeżeli tak proszę o załączenie kart doborowych urządzeń

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Wanna wirowa i wanna do hydromasażu nie jest w zakresie dostawy wykonawcy

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

W imieniu Zamawiającego



Janusz Rybka - właściciel

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka

**Biuro Inwestorskie**

Janusz Rybka

54-129 Wrocław, ul. Idzikowskiego 32a/3

tel./fax 71 71 59 104

tel. 601 615 000, 602 256 007

e-mail: j.rybka@biuroinwestorskie.pl